

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Тверской городской музейно-выставочный центр»

170100, Тверь, ул. Советская, 54 тел.факс (4822) 33-04-46, тел. (4822) 34-48-52

ПРИКАЗ

«14» января 2025 г.

№ 33-ПД

г. Тверь

Об организации обучения пожарно-техническому минимуму и мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить график тренировок с персоналом при угрозе возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций от 14.01.2025г. с ежеквартальным проведением мероприятий (приложение №1).
2. Организовать проведение инструктажей с персоналом МБУК ТГМВЦ по обучению пожарно-техническому минимуму 2 раза в год (I-е полугодие, II-е полугодие) .
3. Утвердить план противопожарных мероприятий на 2025г (приложение №2).
4. Утвердить порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня. (приложение №3).
5. Утвердить регламент технического обслуживания системы противопожарной защиты МБУК ТГМВЦ на 2025г. (приложение №4).

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБУК ТГМВЦ



Е.В.Бойкова

С приказов ознакомлен:

Заместитель директора по АХР



М.А.Ростемешин

Приложение № 1
к Приказу от 14.01.2025 № 33-ПД

"УТВЕРЖДАЮ"
Директор МБУК "Тверской городской
музейно-выставочный центр"



Бойкова Е.В.

" 14 " января 2025г

ГРАФИК

проведения тренировок с персоналом и действия при
угрозе возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций.

Время проведения	Практические действия персонала МБУК ТГМВЦ
I квартал	Эвакуация посетителей.
II квартал	Отработка действий при использовании первичных средств огнетушения.
III квартал	Эвакуация посетителей и имущества.
IV квартал	Эвакуация имущества.

Зам. директора по АХР: Ростемешин М.А.



"УТВЕРЖДАЮ"
Директор МБУК "Тверской городской
музейно-выставочный центр"

Бойкова Е.В.

" 14 " января 2025г

План
проведения противопожарных мероприятий на 2025 год.

№	Наименование	Время проведения
1	Проверка содержания закрепленной за учреждением территории.	ежедневно
2	Ревизия запасных выходов из БВЗ, МВЗ и ЛВЗ (наличие посторонних предметов, наличие защелок, исправность замков и решёток).	ежемесячно
3	Осмотр огнетушителей.	ежемесячно
4	Проверка под акт средств пожаротушения, систем оповещения и путей эвакуации.	ежеквартально
5	Тренировка по эвакуации персонала, посетителей и экспозиции в условиях возникновения возгорания.	ежеквартально
6	Просмотр обучающих видеороликов по теме противопожарных мероприятий.	Май
7	Инструктаж персонала.	Февраль, Июль
8	Техническое обслуживание и проверка внутренних пожарных кранов.	Март, Октябрь
9	Освидетельствование и перекатка пожарных рукавов.	Ноябрь
10	Освидетельствование и взвешивание огнетушителей (согласно технического регламента).	Ноябрь
11	Инструктаж перед проведением Новогодних мероприятий.	Декабрь
12	Проверка на работоспособность противопожарных датчиков.	По плану обслуживающей организации

Зам. директора по АХР:

Ростемешин М.А.



"УТВЕРЖДАЮ"

Директор МБУК "Тверской городской
музейно-выставочный центр"

Бойкова Е.В.


" 14 " января 2025г

ПОРЯДОК ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ по окончании рабочего дня.

Ответственным дежурным МБУК ТГМВЦ совместно с охранником и смотрителями выставочных залов по окончании рабочего дня необходимо убедиться в отключении всех электроприборов, оргтехники, освещения в кабинетах, залах и служебных помещениях в целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций связанных с возгораниями.

Ответственный дежурный несет персональную ответственность за отключение электрооборудования по окончании рабочего дня.

С порядком отключения электрооборудования и осветительных приборов (освещения) ознакомлены:

	Н.Д. Алексеева		С.Г. Крупнов
	Е.В. Бойкова		М.А. Ростемешин
	А.С. Виноградова		Л.Е. Садыхова
	О.А. Гординская		Д.Е. Сальников
	К.С. Диковская		Л.В. Сидоренко
	А.Ю. Кудрявцев		Е.В. Чуйкевич

"УТВЕРЖДАЮ"Директор МБУК "Тверской городской
музейно-выставочный центр"

Бойкова Е.В.

" 14 " января 2025г

РЕГЛАМЕНТ**технического обслуживания системы противопожарной защиты
МБУК «Тверской городской музейно-выставочный центр».****1. Пожарная сигнализация, система оповещения в случае пожара:**

- Лекционно-выставочный зал (ул.Советская, д.54, 1 этаж):
пульт пожарно-охранной сигнализации – входная группа К3;
блок пожарно-охранной сигнализации – К13 (Скат, Спектр, DSC).
- Большой выставочный зал (ул.Советская, д.54, 1 этаж):
пульт пожарно-охранной сигнализации – служебный вход К13;
блок пожарно-охранной сигнализации – служебный вход К13 (Скат, Виста, Тверца-5);
блок речевого оповещения – служебный вход К13;
блок пожарной сигнализации – подвал П7 (Гранит-4).
- Малый выставочный зал (ул.Советская, д.52, 2 этаж) :
блок пожарно-охранной сигнализации – коридор (Скат, DSC).

Перечень работ	Периодичность обслуживания
Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, усилителей, коммутаторов, шлейфов сигнализации, извещателей, оповещателей, колонок и т.п.) на отсутствие повреждений. Коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.п.	раз в 2 недели
Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, световой индикации и т.д.	раз в 2 недели
Контроль основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно	ежемесячно
Проверка работоспособности составных частей системы	ежемесячно
Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах	ежемесячно
Измерения сопротивления защитного и рабочего заземления	ежегодно
Измерение сопротивления изоляции электрических цепей	раз в 3 года
Замена аккумуляторных батарей резервных источников питания	раз в 5 лет

2. Противопожарный водопровод (ПК).

- Большой выставочный зал (ул.Советская, д.54) 1 этаж – ПК1,2,3 и подвал ПК-4,5,6,8 ;
- Малый выставочный зал (ул.Советская, д.52) этаж – ПК1;
- подвал жилого дома (ул.Советская, д.54) - блок насосный водяного пожаротушения.

Перечень работ	Периодичность обслуживания
Внешний осмотр составных частей системы (технологической части — трубопроводов, шкафов ПК, обратных клапанов, дозирующих устройств, запорной арматуры, манометров, пневмобака, насосов и т.д.; электротехнической части — шкафов электроуправления, электродвигателей и т.д.), на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи; прочности креплений, наличие пломб и т.п.	раз в 2 недели
Контроль давления, уровня воды, рабочего положения запорной арматуры и т.д.	раз в 2 недели
Проверка работоспособности составных частей системы (технологической	ежемесячно

части, электротехнической части и сигнализационной части)	
Промывка трубопроводов и смена воды в системе и резервуарах	ежегодно
Метрологическая проверка КИП	ежегодно
Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления	ежегодно
Измерение сопротивления изоляции электрических цепей	раз в 3 года
Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность	раз в 3,5 года

Заместитель директора по АХР



М.А.Ростемешин